



(2017)国认监认字(246)号



170008112250



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0606

检 验 报 告

TEST REPORT

(2019) 皖检 ZJP 字 第 01242 号

产品名称 Product Name	小便冲洗阀
受检单位 Inspected Body	和成(中国)有限公司
检验类别 Kind of Test	委托检验



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-Saving Equipment Product Quality



国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

National Center for Supervision & Inspection of Drainage Irrigation & Water-saving Equipment Products Quality

检 验 报 告 TEST REPORT

(2019) 皖检 ZJP 字 第 01242 号

共 2 页 第 1 页

产品名称 Product Name	小便冲洗阀		型号规格 Model/Type	UF627c	
生产单位 Manufacturer	和成(中国)有限公司		受检单位 Inspected Body	和成(中国)有限公司	
委托单位 Client	和成(中国)有限公司		抽样单位 Sampling Body	/	
委托单位地址 Client Address	苏州市吴中区角直大道115号		抽样地点 Sampling Site	/	
检验项目 Test Items	共肆项【详见附页】		样品特性和状态 Sample Character and Condition	外观无异常	
检验日期 Test Date	2019.06.16-2019.06.20		原编号或生产日期 Serial Number/ Manufactured Date	/	
商 标 Trade Mark	hcg	抽样人员 Sealing Staff	/	检查封样人员 Checking and Sealing Samples	/
检验类别 Kind of Test	委托检验	抽样基数 Sampling Base	/	样品数量 Samples Quantity	1件
样品等级 Sample Grade	/	抽样日期 Sampling Date	/	到样日期 Receipt Date	2019.06.14
检验依据 Test Criteria	GB/T 26750-2011				
检验结论 Test Conclusion	该样品按 GB/T 26750-2011 标准检验，所检项目合格。  签发日期: 2019年6月24日				
备注 Note	此栏空白。				

水设备
检验

批准:

Approved by:

丁哲宇

审核:

Audited by:

王琳

主检:

Tested by:

陈璐璐

国家排灌及节水设备产品质量监督检验中心

检验报告附页

(2019) 皖检 ZJP 字 第 01242 号

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目名称	技术要求	检验结果	单项判定
1	加工与装配	铸件不得有缩孔、裂纹和气孔等缺陷，内腔所附有的芯砂应清除干净； 螺纹表面不应有凹痕、断牙等明显缺陷； 装配好的冲洗阀动作应灵活、无卡阻； 产品表面应无尖锐的棱角或其他容易造成人身伤害的隐患存在	符合 符合 符合 符合	合格
2	表面质量	表面镀层应结合良好，表面应组织细密、光滑，色泽均匀； 金属镀层按 GB/T10125-1997 进行 24h 酸性盐雾试验后，应达到 GB/T6461-2002 中 10 级的要求	符合 10 级	合格
3	尺寸特性	管螺纹精度应符合 GB/T 7307 的规定，其中按 GB/T 7307 的外螺纹应不低于 B 级精度	符合	合格
4	使用性能	见以下六项	见以下六项	合格
4.1	密封性能	见以下三项	见以下三项	合格
4.1.1	阀芯	(0.1 ± 0.01) MPa, (60 ± 5) s	无渗漏	合格
		(1.6 ± 0.05) MPa, (60 ± 5) s	无渗漏	合格
4.1.2	阀体上水位 (1.6 ± 0.05) MPa, (60 ± 5) s	各密封部件无渗漏	无渗漏	合格
4.1.3	阀体下 水位	(0.4 ± 0.02) MPa, (60 ± 5) s	各密封部件无渗漏	合格
		(0.02 ± 0.001) MPa, (60 ± 5) s	各密封部件无渗漏	合格
4.2	强度性能	见以下二项	见以下二项	合格
4.2.1	阀体上水位 (2.5 ± 0.05) MPa, (60 ± 5) s	上水位各部件无损坏、永久变形或渗漏	符合	合格
4.2.2	阀体下水位 (0.4 ± 0.02) MPa, (60 ± 5) s	下水位各部件无损坏、永久变形或渗漏	符合	合格
4.3	冲洗用水量	≤ 3L	1.5L	合格
4.4	最大瞬 时流量	(0.10 ± 0.01) MPa	≥ 0.12L/s	合格
		(0.40 ± 0.01) MPa	≤ 1.0L/s	合格
4.5	水击	压力升高不应超过 0.2MPa	0.1MPa	合格
4.6	操作性能	按钮启动装置操作力应不大于 30N	11N	合格
备注	产品明示冲洗阀用水量 3L			
以下空白				

